



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Увинского, Вавожского,
Селтинского и Сюмсинского районов,
427260, УР, п.Ува, ул. Карла Маркса, 22, тел.8(34141)7-50-14, uvigpn@udm.net, uvigpn@mchs-18.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 40/9/1/1-5

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «УВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ», директору муниципального общеобразовательного учреждения «Увинская средняя
общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» Нелюбиной
Наталии Алексеевны.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР Увинского, Вавожского, Селтинского
и Сюмсинского районов ГУ МЧС РФ по УР - Главного государственного инспектора Увинского,
Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов Удмуртской Республики по пожарному
надзору № 40/9 от 24 марта 2021 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности»

«01» апреля 2021 года в период времени с 14 ч 00 мин до 15 ч 00 мин и «23» апреля 2021
года в период времени с 14 ч 00 мин до 15 ч 00 мин проведено **внеплановое** выездное
мероприятие по надзору главным государственным инспектором Увинского, Вавожского,
Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Могилевым П.И. помещений и
территории муниципального общеобразовательного учреждения муниципального
общеобразовательного учреждения «Увинская средняя общеобразовательная школа №2 с
углубленным изучением отдельных предметов» по адресу: Удмуртская Республика, Увинский
район, п. Ува, ул. Карла Маркса, 31, совместно с директором муниципального
общеобразовательного учреждения «Увинская средняя общеобразовательная школа №2 с
углубленным изучением отдельных предметов» Нелюбина Наталия Алексеевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
40/9/1/1-1	Система противодымной защиты здания, не обеспечивает защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством предотвращения их распространения (двери отделяющие помещения лестничных клеток от поэтажных	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст.4, ст. 56 Система противодымной защиты 1. Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения. (Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10	До 01.04.2022	

	<p>коридоров не препятствуют распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, не обеспечивают дымогазонепроницаемость).</p> <p><i>(подтверждается к исполнению согласно ранее выданного предписания № 40/1/1-2 от 28.02.2020 по устранению нарушений обязательных требований безопасности п. 1)</i></p>	<p>июля 2012 года N 117-ФЗ.</p> <p>2. Система противодымной защиты должна предусматривать один или несколько из следующих способов защиты:</p> <p>1) использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре;</p> <p>(Пункт в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ.</p> <p>2) использование конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре.</p>	
<p>40/9/1/1-2</p>	<p>При эксплуатации эвакуационных путей руководителем организации не обеспечивается соблюдение проектных решений (в части объемно-планировочных решений эвакуационных путей). Применение декоративно-отделочных материалов для внешней отделки стен путей эвакуации на объекте защиты (актового зала) не отвечают требованиям пожарной безопасности.</p> <p>Показатели пожарной опасности примененных декоративно-отделочных материалов не соответствуют классу функциональной пожарной опасности здания. (Для внешней отделки стен применено поливинилхлоридное покрытие - пластиковые панели).</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") п. 23: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p> <p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") п. 25: в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.</p> <p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.3 ст.4; ч.4 ст.4; ст. 6; ч. 1, ч. 6 ст. 134: Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему</p>	<p>До 01.04.2022</p>

		Федеральному закону.		
40/9/1/ 1-3	Руководителем организации не обеспечивается помещение пожарного поста (диспетчерской) средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (количество дежурных определяется инструкцией о мерах пожарной безопасности на объекте надзора).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") п. 56. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	До 01.04.2022	
40/9/1/ 1-4	Руководителем организации не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения средств пожаротушения (не в полном объеме).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") п. 23. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 36. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.	До 01.04.2022	
40/9/1/ 1-5	При эксплуатации объекта защиты руководителем организации не обеспечивается соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций. Не выделены противопожарными перегородками помещения складского назначения (помещение кинооператорной переоборудовано в складское помещение).	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 88: Части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-	До 01.04.2022	

		<p>планировочным и конструктивным решениям» п. 5.6.4: Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф 4 части здания, производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.</p> <p>Строительные нормы и правила «Общественные здания и сооружения» п.1.82 СНиП 2.08.02-89*; СНиП 2.08.02 – 85* «Общественные здания и сооружения»: п. 3..21 двери пожароопасных и технических помещений (электрощитовых, кладовых для хранения сгораемых материалов, мастерских для переработки сгораемых материалов, вентиляционных камер и др.) должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 часа.</p>		
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Предписание, является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюрсинаского районов по пожарному надзору Могилев Павел Иванович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)
«23» апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:
Директор муниципального общеобразовательного учреждения «Увинская средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» Нелюбина
Наталья Алексеевна.



«23» апреля 2021 г.

Телефон доверия г. Ижевск – (3412) 39-99-99

(подпись)